



CERT

DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-7301CP0004
Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	VSH Fittings BV Oude Amersfoortseweg 99, NL-1212 AA Hilversum
Vertreiber <i>distributor</i>	SEPPELFRICKE Armaturen GmbH Haldenstraße 27, D-45881 Gelsenkirchen
Produktart <i>product category</i>	Nichtrostende Rohre: Rohr aus nichtrostendem Stahl (7301)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Rohr aus nichtrostendem Stahl 1.4521
Modell <i>model</i>	SudoXPress Edelstahl
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: 1106947-001 vom 23.10.2018 (TTR) Baumusterprüfung: 120004383 vom 28.05.2014 (MPM)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW GW 541 (01.10.2004)

Ablaufdatum / AZ 28.05.2024 / 19-0297-WNV
date of expiry / file no.

14.05.2019 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body

DVGW CERT GmbH ist von der DAkkS nach DIN EN ISO/IEC 17065:2013
akkreditierte Stelle für die Zertifizierung von Produkten der Energie- und
Wasserversorgung.

DVGW CERT GmbH is an accredited body by DAkkS according to DIN EN
ISO/IEC 17065:2013 for certification of products for energy and water supply
industry.



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-05

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ <i>type</i>	Technische Daten <i>technical data</i>	Bemerkungen <i>remarks</i>
SudoXPress Edelstahl	Fertigungsgruppe: 15 bis 108 mm	

Verwendungshinweise / Bemerkungen***hints of utilization / remarks***

Geprüfte Abmessungen nach EN 10312 - Reihe 2 (DVGW GW 541, Tabelle 3):
15 x 1,0 mm; 18 x 1,0 mm; 22 x 1,2 mm; 28 x 1,2 mm; 35 x 1,5 mm; 42 x 1,5 mm; 54 x 1,5 mm